


CHECKLIST BRANDVEILIGHEID (*)
bestaande cafés of gelijkaardige handelszaken

0. toegankelijkheid	Kan brandweer bij gebouw geraken ?	Ja = OK	
1. bewoning	IN handelszaak	NEEN = OK	
	AANPALEND (boven of achter) door DERDEN	Scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand 1h + afzonderlijke uitgang= OK	
	AANPALEND (boven of achter) door UITBATER	Rookdetectie in woning = OK	
2. scheiding tov derden	Ander gebouw	Wand in baksteen/beton/brandweerstand 1 h of buitenafstand 6 m = OK	
	Andere activiteiten	Id.	
3. evacuatie	Cfr. capaciteit ? (bepaald door uitbater)	OK = min. uitgangsbreedte=bezetting (cm) (x personen = x cm uitgang)	
	< 50 pers.	OK = min. 1 (nood-)uitgang	
	>50 pers.	OK =min. 2 (nood-)uitgangen	
	>500 pers.	OK = min. 3 (nood-)uitgangen	
	Meerdere (nood-) uitgangen	OK = onafhankelijk OK = in overgestelde zijden	
	Soort deuren	Draaideuren = OK schuifdeur open=OK (stroompanne)	
	Pictogrammen	Uitgang  / nooduitgang 	
	Afstand	<45 m loopafstand = OK (max. 30 m diepte)	
	Veiligheidsverlichting	Min. aan (nood-)uitgangen, gangen, trappen = OK	
	Vrijgehouden	niet vergrendeld = OK min. doorgang cfr capaciteit = OK	
4. melding,	Melding?	telefoon aanwezig = OK	
waarschuwing/alarm,	Waarschuwing/alarm?	alarmsysteem voor publiek bij meerdere lokalen of bouwlagen = OK	
Instructies,	Instructies?	wie doet wat= OK (schriftelijk)	
5. technische en veiligheidsuitrusting	Stookplaats	brandveilige scheiding (P>30 kW) = OK mazoutbrander: automat. blusser =OK geen brandlast aanwezig = OK	
	Keuken (= friteuse !)	brandveilige scheiding OF autom. blussing + afsluiting energietoevoer = OK	

	blusmiddelen	1 poederblusser 6 kg (of equivalent) per 150 m ² = OK	
		bereikbaar opgehangen = OK zichtbaar/aangeduid = OK	
	Keuringen/nazicht	ZIE AFZONDERLIJKE RUBRIEK 7.	
6. uitbating	Verzekering BA brand en ontploffing ?		
	Houders vloeibare of gasvormige brandstof ?	NIET binnen = OK	
	Gasflessen buiten ?	vastgemaakt = OK beschut/beveiligd = OK vaste leiding naar binnen = OK	
	Veilige losse toestellen met open vlam of gloeiend oppervlak (incl. keuken)	vast/stabiel opgesteld = OK >1 m brandbare materialen = OK	
	Gastoestellen	aansluitflexibel max. 2 m = OK vervaldatum leiding OK ?	
	Blusdeken en snelblussers	In veilige nabijheid van keukentoestellen en open vuren	
	Versieringen/aankleding ?	niet brandgevaarlijk = OK	
7. periodieke nazichten/keuringen	Laagspanning	geldig verslag EDTC < 5 j = OK	
	Veiligheidsverlichting	geregistreerde goede werking dr uitbater < 6 mnd = OK	
	Verwarming	attest installateur goede werking < 1 j = OK	
	Schoorsteen (NIET indien gasgestookt)	reinigingsattest veeger < 1 j = OK	
	Gasdichtheid	attest installateur goede werking < 5 j = OK	
	blustoestellen	nazichtsattest bevoegd persoon < 1 j = OK	
	dampkappen	geregistreerde reiniging door uitbater < 1 j. = OK	
Opmerkingen:			

(*) onverminderd eventuele wettelijke bepalingen (bv. risico-analyse cfr. Codex Welzijn, bouwvoorwaarden,...)